

Отчет о результатах исполнения Представления об устранении нарушений законодательства об образовании, о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства от 27.10.2023 г. №21-01-2023/495 Автономной некоммерческой организацией высшего образования "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" по итогам проверки Савеловской межрайонной прокуратуры САО г. Москвы, проведенной на основании Решения о проведении проверки от 13.09.2023 г. №378

| Норма нормативно-правового акта | Содержание нарушения и (или) недостатка согласно Представлению | Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения образовательной организацией | Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной организацией |
|---|---|---|--|
| <i>Преамбула</i> | | | |
| | | | Копия приказа "Об утверждении Плана мероприятий по устранению несоответствий/нарушений действующего законодательства РФ, выявленных в ходе проверки Савеловской межрайонной прокуратуры" от 31.10.2023 г. №31/10/23/О-08 на 1 л. |
| | | | Копия приказа "О применении дисциплинарного взыскания" от 31.10.2023 г. №31/10/23/О-07 на 2 л. |
| 1. Устранение несоответствий законодательства об образовании | | | |
| пп.«в» п. 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1490; ч. 2-8 статьи 12 | В Университете отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательные программы дополнительного образования по подвиду «Дополнительное образование детей и взрослых» | Устранено. В Университете разработаны и утверждены образовательные программы дополнительного образования по подвиду «Дополнительное образование детей и взрослых»: «Курс немецкого языка», «Интенсивный курс разговорного английского языка для начинающих», «Курс | Копии утвержденных образовательных программ дополнительного образования по подвиду «Дополнительное образование детей и взрослых»: - «Курс немецкого языка» на 9 л., - «Интенсивный курс разговорного английского языка для начинающих» |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". | | китайского языка». В соответствии с календарным учебным графиком реализация программ дополнительного образования в 2023-2024 учебном году начинается в ноябре 2023 г. https://mi.university/sveden/education/ | на 7 л., - «Курс китайского языка» на 5 л. |
| пп. «г» п. 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1490 | В Университете отсутствуют документы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании следующих педагогических работников: Дягилева М.В., Фадеева Д.А., Чиж И.К., Турчаннова А.В., Сидоров А.Ю., Кессених Г.А., Емельяненко М.О., Аджунцян Л.Г., Асташенкова М.А. | Устранено. Университетом внесены изменения в штатное расписание и заключены трудовые договоры со следующими педагогическими работниками: Дягилева М.В., Фадеева Д.А., Чиж И.К., Турчанинова А.В. (в акте ошибка в фамилии "Турчаннова А.В."), Сидоров А.Ю., Кессених Г.А., Емельяненко М.О., Асташенкова М.А. Университет расторг договор гражданско-правового характера с Аджунцян Л.Г. с 01.11.2023. Педагогическая нагрузка, выполняемая Аджунцян Л.Г., передана учителю биологии Полуниной О.В. | 1) Штатное расписание от 14.11.2023 г. на 1 л.; 2) Копии приказов о приеме работников и трудовых договоров: Дягилева М.В., Фадеева Д.А., Чиж И.К., Турчанинова А.В., Сидоров А.Ю., Кессених Г.А., Емельяненко М.О., Асташенкова М.А. на 32 л. 3) Дополнительное соглашение от 01.11.2023 г. №37-01/09/23-1 к договору от 01.09.23 г. № 37-01/09/23 4) Копии приказа об изменении педагогической нагрузки Полуниной О.В. от 01.11.2023 г. №1-11/2/0, заявления Полуниной О.В., дополнительного соглашения от 01.11.2023 г. №2 к трудовому договору |
| пп. «д» п. 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1490 | В Университете по адресу: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 17 отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам общего образования по уровню «Основное общее образование», «Среднее общее образование», по | В соответствии с ч.6 ст.10 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование». У вуза имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.02.2019 №77.07.16.000.М.000891.02.19 на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования. | 1) Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 19.02.2019 №77.07.16.000.М.000891.02.19 на 1 л. 2) Копия заявления в Роспотребнадзор от 24.11.23 г. №77-11519/241123 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | образовательным программам дополнительного образования по подвиду «Дополнительное профессиональное образование», «Дополнительное образование детей и взрослых» | Во исполнение пп. «д» п. 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1490, 24 ноября 2023 г. Университетом подано заявление в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Северном административном округе города Москвы на получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе основного общего образования; основной общеобразовательной программе среднего общего образования. | |
| 2. Устранение несоответствий требованиям пожарной безопасности | | | |
| п.50 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ) | Часть пожарных шкафов не имеют элементов их фиксации в закрытом положении. | Устранено. Все пожарные шкафы проверены на фиксацию в закрытом положении, замки отремонтированы, шкафы опломбированы. Подготовлен фотоотчет | Фотография на 1 л. |
| п.15 ППР в РФ | Руководитель организации не в полном объеме обеспечил проведение работ по заделке | Устранено. Университетом были проведены работы по заделке мест отверстий и зазоров | 1) Копия счета-фактуры от 18.10.2023 г. №006/2023-0127555 на 1 л. 2) Копия сертификата соответствия от |

| | | | |
|-----------------------|---|--|---|
| | негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (подвал). | инженерных коммуникаций негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, а именно огнеупорной пеной с пределом огнестойкости EI 240 Подготовлен фотоотчет. | 12.05.2017 г. №КГ.11.01.09.008.Е.002128.05.17 на 5 л. 3) Фотография на 2 л. |
| п.12 ППР в РФ | Руководитель организации не в полном объеме обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения на входных дверях помещений с наружной стороны. | Устранено. Подготовлен отчет с расчетом категории и класса взрывопожарной и пожарной опасности для помещений складского назначения АНОВО ММУ | Копии: 1) Договор оказания услуг с ИП Махнев А.Ю. от 20.10.2023 г. №613/10-М на 8 л. 2) Счет-фактура от 21.11.23 г. № 533 на 1 л., 3) Счет-фактура от 21.11.23 г. № 534 на 1 л. Оригинал: 1) Отчет категорирования помещений складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности на 26 л. |
| пп. «б» п.27 ППР в РФ | На объекте защиты допущено размещение мебели (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметов (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, и у дверей эвакуационных выходов. | Устранено. Размещение мебели и предметов на путях эвакуации и у дверей эвакуационных выходов не допускается. Подготовлен фотоотчет. | Фотография на 2 л. |
| п.28 ППР в РФ | Руководитель организации при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением | Устранено. На объекте обеспечены геометрические параметры эвакуационных путей, | Фотография на 2 л. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания не обеспечил геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности. | установленные требованиями пожарной безопасности Подготовлен фотоотчет. | |
| ст. 4 ФЗ-123, п. 4.4, п. 4.2 табл. 1, СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" | Помещение клининга на 1 этаже не оборудовано системой пожарной сигнализации. | Устранено. Помещение клининга №118 на 1 этаже оборудовано системой пожарной сигнализации. Подготовлен фотоотчет. | 1) Копия договора с ООО "Проджект Нова" от 01.07.2022 г. №СО 01/07/22 на 4 л. 2) Акт комплексного опробования систем противопожарной защиты ООО "Проджект Нова" от 03.11.23 г. на 1 л. 3) Фотоотчет на 2 л. |
| пп. «Г» п. 27 ППР в РФ | При эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении. Для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре. | Устранено. При эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов не допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении. Подготовлен фотоотчет. | Фотоотчет на 2 л. |
| п. 14 ППР в РФ | Руководитель организации не в полном объеме обеспечил наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания дверей лестничных клеток, дверей эвакуационных выходов. | Устранено. Университет обеспечил наличие устройств для самозакрывания дверей лестничных клеток, дверей эвакуационных выходов, а также обеспечил исправное состояние данных устройств. Подготовлен фотоотчет. | 1) Копия счета-фактуры от 03.11.23 г. №2978879/12 на 2 л., 2) Копия счета-фактуры от 03.11.23 г. №2979714/28 на 2 л., 3) Фотоотчет на 2 л. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| пп. «д» п. 16 ППР в РФ | На объекте защиты допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. | Устранено. Университет обеспечил установку дверей, предусмотренных проектной документацией, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Подготовлен фотоотчет. | Фотография на 1 л. |
| п. 26 ППР в РФ | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (помещение №348). | Устранено. Университет обеспечил возможность свободного открывания запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа, в частности, в соответствии с Представлением, исправлено в помещении №348. Подготовлен фотоотчет. | 1) Копия счета-фактуры от 03.11.23 г. №2979714/28 на 2 л., 2) Копия счета-фактуры от 03.11.23 г. №2979683/22 на 1 л. 3) Фотография на 1 л. |
| пп. «в» п. 35 ППР в РФ | На объекте защиты допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подвал). | Устранено. На объекте защиты не допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Подготовлен фотоотчет. | Фотография на 1 л. |
| п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями(подвал). (При ширине лестниц более 1.5 м, поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине более 2.4 м - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1.2 м.). | Устранено. Университет обеспечил установку ограждений с поручнями (подвал) при высоте лестниц более 45 см. Подготовлен фотоотчет. | Фотография на 3 л. |

| | | | |
|------------------------|---|--|--|
| пп. «к» п. 16 ППР в РФ | На объекте защиты допущено хранение под лестничными маршами вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов (1 этаж) | Устранено. На объекте защиты не допускается хранение под лестничными маршами вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов (1 этаж). Подготовлен фотоотчет. | Фотография на 1 л. |
| пп. «в» п. 27 ППР в РФ | При эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов допускается хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов. | Устранено. При эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов не допускается хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов. Подготовлен фотоотчет. | Фотография на 2 л. |
| пп. «г» п. 35 ППР в РФ | Допускается использование электрических чайников, не имеющих устройств тепловой защиты. | Устранено. В целях предотвращения использования чайников не имеющих устройств тепловой защиты был проведен повторный инструктаж по пожарной безопасности. | Копия выдержки из журнала инструктажа на 2 л. |
| пп. «з» п. 35 ППР в РФ | На 1 этаже допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию. | Устранено. Университетом был организован обход помещений объекта. Прокладка электрической проводки по горючим материалам не допускается, все электрические провода расположены в специальных лотках. Подготовлен фотоотчет. | Фотография на 1 л. |
| п. 51 ППР в РФ | Руководитель организации не обеспечил помещение насосной станции схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. (На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых | Устранено. ООО "Проджект Нова" провели работу по разработке и установке планов расположения направлений и подсчет количества оросителей системы АУВПП, таким образом помещение насосной станции обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и | 1) Копия акта сдачи-приемки работ ООО "Проджект Нова" от 31.10.23 г. на 1 л. 2) Фотоотчет на 3 л. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.) | количестве оросителей. Подготовлен фотоотчет. | |
| ст. 4 ФЗ-123, п 9.3.9.10 ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия (далее - ГОСТ 34428-2018) | Для быстрого ориентирования на планах эвакуации не выполнена привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане («Вы находитесь здесь») в виде круга синего цвета размером от 8 до 10 м. (При технической возможности рекомендуется добавлять поясняющую надпись.) (1 этаж). | Устранено. Подрядной организацией ООО "Проджект Нова" был проведен обход объекта, осуществлены работы по переносу плана эвакуации на 1 этаже. Планы эвакуации соответствуют требованиям ФЗ-123. На всех схемах выполнена привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане («Вы находитесь здесь»). | 1) Копия акта сдачи-приемки работ ООО "Проджект Нова" от 31.10.23 г. на 1 л. 2) Фотография на 1 л. |
| 3. Устранение несоответствий требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства | | | |
| ст. 11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» | Покрытие пола в местах общего пользования имеет дефекты и повреждения, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств | Устранено. Университетом был организован обход мест общего пользования с целью выявления дефектов и повреждений не устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. По итогу обхода были осуществлены ремонтные работы по замене поврежденных элементов. Подготовлен фотоотчет. | 1) Счет-фактура от 09.11.23 г. №002/2023-0135478 на 2 л. 2) Фотоотчет на 2 л. |
| п. 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования | Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, промаркирован частично в зависимости от назначения помещений и видов работ. | Устранено. Подрядной организацией ООО "Фасилити Менеджмент" была осуществлена проверка всего инвентаря. Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, промаркирован в зависимости от | 1) Копия договора от 12.08.2019 г. №К-108/19 с ООО "Фасилити менеджмент" на 6 л. 2) Фотоотчет на 3 л. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»</p> | | <p>назначения помещений и видов работ. Подготовлен фотоотчет.</p> | |
| <p>п. 15, п. 81, п. 85 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p> | <p>Разведение дезинфицирующих средств осуществляется без инструкции по применению, отсутствует мерная емкость для разведения дезинфицирующих средств.</p> | <p>Устранено. Подрядной организацией ООО "Фасилити Менеджмент" разведение дезинфицирующих средств осуществляется с использованием инструкции по применению, с использованием мерной емкости для разведения дезинфицирующих средств. Подготовлен фотоотчет.</p> | <p>1) Копии инструкций по применению дезинфицирующего средств: "Алмадез-Хлор", "Ника-экстра М", "Аламинол" на 37 л. 2) Фотоотчет на 2 л.</p> |