



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ

САВЕЛОВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
Хорошевское ш., д. 16, корп.2,
Москва, 125284



Ректору АНО ВО «Московский
международный университет»

Манюшису А.Ю.

Ленинградский пр-т, д. 17,
г. Москва, 125040

27.10.2023 № 21-01-2023/495

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
об образовании, о пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического законодательства

Межрайонной прокуратурой с привлечением инженера 1 РОНПР Управления по CAO Главного управления МЧС России по г. Москве, специалиста ТО Управления Роспотребнадзора в CAO по г. Москве и советником отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, об образовании и санитарно-эпидемиологического законодательства в отношении АНО ВО «Московский международный университет» (далее – Университет) по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 17.

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ») образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Пунктом 8 ст. 3 ФЗ от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон о лицензировании) предусмотрено, что место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию – это объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его осуществлении, а также соответствует лицензионным требованиям.

В соответствии с п. 7 ст. 7 Закона о лицензировании лицензионные требования – совокупность требований, которые установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования.

Лицензионные требования к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности установлены Положением о лицензировании

ПМ 0005879

Савеловская межрайонная прокуратура г.
Москвы
№ 21-01-2023/Прдп495-23-20450059

образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 (далее – Положение о лицензировании).

В соответствии с пп. «а» п. 9 Положения о лицензировании образовательной деятельности, нарушение лицензионных требований и условий, предусмотренных пп. «а» - «ж» п. 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, относятся к грубым нарушениям лицензионных требований.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства об образовании:

В нарушение пп. «в» п. 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 в Университете отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательные программы дополнительного образования по подвиду «Дополнительное образование детей и взрослых» в соответствии с частями 2-8 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В нарушение пп. «г» п. 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 в Университете отсутствуют документы подтверждающие наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании следующих педагогических работников: Дягилева М.В., Фадеева Д.А., Чиж И.К., Турчаннова А.В., Сидоров А.Ю., Кессених Г.А., Емельяненко М.О., Аджунцян Л.Г., Асташенкова М.А.

В нарушение пп. «д» п. 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 в Университете по адресу: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 17 отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам общего образования по уровню «Основное общее образование», «Среднее общее образование», по образовательным программам дополнительного образования по подвиду «Дополнительное профессиональное образование», «Дополнительное образование детей и взрослых».

В ходе проверки также выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности.

В нарушение требований п. 50 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении

Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ) часть пожарных шкафов, не имеют элементов их фиксации в закрытом положении.

В нарушение п. 15 ППР в РФ руководитель организации не в полном объеме обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (подвал).

В нарушение п. 12 ППР в РФ руководитель организации не в полном объеме обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения на входных дверях помещений с наружной стороны.

Также, нарушение пп. «б» п. 27 ППР в РФ на объекте защиты допущено размещение мебели (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметов (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, и у дверей эвакуационных выходов.

В нарушение п. 28 ППР в РФ руководитель организации при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания не обеспечил геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности.

В нарушение ст. 4 ФЗ-123, п. 4.4, п. 4.2 табл. 1, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» помещение клининга на 1 этаже не оборудовано системой пожарной сигнализации.

В нарушение пп. «г» п. 27 ППР в РФ при эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении. Для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре.

Кроме того, в нарушение п. 14 ППР в РФ руководитель организации не в полном объеме обеспечил наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания дверей лестничных клеток, дверей эвакуационных выходов.

В нарушение пп. «д» п. 16 ППР в РФ на объекте защиты допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

В нарушение п. 26 ППР в РФ запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (помещение № 348).

В нарушение пп. «в» п. 35 ППР в РФ на объекте защиты допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подвал).

В нарушение п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями(подвал). (При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.).

В нарушение пп. «к» п. 16 ППР в РФ на объекте защиты допущено хранение под лестничными маршами вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов (1 этаж)

Также, в нарушение пп. «в» п. 27 ППР в РФ при эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов допускается хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов.

В нарушение пп. «г» п. 35 ППР в РФ допускается использование электрических чайников, не имеющих устройств тепловой защиты.

В нарушение пп. «з» п. 35 ППР в РФ на 1 этаже допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию.

В нарушение п. 51 ППР в РФ руководитель организации не обеспечил помещение насосной станции схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. (На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.)

В нарушение ст. 4 ФЗ-123, п. 9.3.9.10 ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия (далее - ГОСТ 34428-2018) для быстрого ориентирования на планах эвакуации не выполнена привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане («Вы находитесь здесь») в виде круга синего цвета размером от 8 до 10 мм. (При технической возможности рекомендуется добавлять поясняющую надпись.) (1 этаж).

Кроме того, на момент выездной проверки не предоставлены акты сверки библиотечного фонда на предмет наличия в нем документов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов. Данное нарушение устранено в дальнейшем в ходе проверки.

При проведении проверки также выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Покрытие пола в местах общего пользования имеет дефекты и повреждения, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует ст. 11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

В нарушение п. 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, промаркирован частично в зависимости от назначения помещений и видов работ.

В нарушение п. 15, п. 81, п. 85 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» разведение инфекционных средств осуществляется без инструкции по применению, отсутствует мерная емкость для разведения дезинфицирующих средств.

Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего контроля руководством за исполнением требований законодательства подчиненными работниками.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Савеловской межрайонной прокуратуры г. Москвы и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших указанные нарушения **к дисциплинарной ответственности**.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме.

Заместитель межрайонного прокурора


Е.С. Архипов